



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295



AC 020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-1990/W

Potwierdza się, że:

KOŁNIERZE DUNAMENTI PS i OPASKI DUNAMENTI PS 25 DO OGNIOSCHRONNEGO USZCZELNIANIA PRZEJŚĆ RUR PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

o klasie odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1: 2009

dla kołnierzy DUNAMENTI PS EI 120 w przypadku: przejść rur przez ściany, przejść rur pod kątem przez stropy i ściany,
przejść izolowanych rur niepalnych

EI 180 w przypadku: przejść rur przez stropy

dla opasek DUNAMENTI PS 25 EI 120 w przypadku: przejść rur z PVC o średnicy max. 250 mm, rur z PE o średnicy
max. 225 mm przechodzących przez ściany

EI 120 w przypadku: przejść rur z PVC o średnicy pomiędzy 160 mm i 250 mm, przejść rur
z PE o średnicy max. 225 mm przechodzących przez stropy

EI 180 w przypadku: przejść rur z PVC o średnicy max. 160 mm przechodzących przez
stropy

produkowane przez:

**Dunamenti Tűzvédelem Zrt.
Nemeskéri Kiss Miklós U.33
2131 Göd, Węgry**

w zakładzie produkcyjnym:

**Dunamenti Factory
Nemeskéri Kiss Miklós U.33
2131 Göd, Węgry**

wprowadzone do obrotu przez:

**DUNAMENTI POLSKA Sp. z o.o.
Wólka Dworska 67C
05-530 Góra Kalwaria**

spełniają wymagania określone w:

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-8173/2010

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-1990/W został wydany po raz pierwszy 18.11.2010. Niniejszy certyfikat może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 28.09.2015, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz



Warszawa, 18.11.2010

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kaproń

ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę:

**Dunamenti Tűzvédelem Zrt.
Nemeskéri Kiss Miklós U.33
2131 Göd, Węgry**

producenta wyrobu:

**KOŁNIERZE DUNAMENTI PS i OPASKI DUNAMENTI PS 25
DO OGNIOPHONNEGO USZCZELNIANIA PRZEJŚĆ RUR
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE**

do stosowania znaku certyfikacji ITB-WYRÓB BUDOWLANY
w okresie ważności certyfikatu nr ITB-1990/W



**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
ITB-1990/W**

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji



Barbara Dobosz



Warszawa, 18.11.2010

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej



Marek Kaproń